Certificado de Conformidade Técnica

A Cagece certifica que a empresa **TF TOP FUSION IND DE TUBOS E CONEXÕES LTDA** portadora do **CNPJ nº 07.432.397/0001-30**, obteve o Certificado de Conformidade Técnica de **Fabricante**, estando habilitado para o fornecimento dos produtos discriminados no verso deste certificado, e que estarão certificados por um período de 12 (doze) meses, a partir desta data.

Januaria Barbosa de Aguiar
Supervisão de Qualidade de Materiais

Clazer Guimarães Lima
Coordenadoria de Controle de Materiais

Paulo Henrique Holanda Pascoal
Gerente de Suprimentos

Otávio Fernandes Frota
Superintendência de Gestão e Serviços Compartilhados

Certificado em 24 de Janeiro de 2023.

O Certificado de Conformidade Técnica – CCT, emitido pela Cagece, não a responsabiliza pela qualidade técnica dos materiais que o fornecedor, por ela certificado, venha a fornecer a terceiros.

DESCRIÇÃO CAGECE	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO
TUBO POLIETILENO PE-80/ PE-100 DE “VAR” MM NBR 15561	TUBO PEAD PE80 1MPA RAMAL PREDIAL (ROLO) DN “VAR” AZUL	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DE 20/32MM, PE80, PARA PRESSÕES DE TRABALHO COM 1MPA, USO EM RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA TRATADA, CONFORME NBR 15561, FORNECIDO EM ROLOS DE 100M CONTINUOS E SEM EMENDAS . MARCA TOP FUSION.
TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD) DE “VAR” MM PE-100 SDR 17 PN10 P/ AGUA	TUBO PEAD PE100 SDR 17 PN10 AGUA E ESGOTO (ROLO E BARRA) DN “VAR”	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DE 63 A 315MM, PE100, PN10, SDR 17, CONFORME NBR 15561, FORNECIDO EM BARRAS OU ROLOS CONTINUOS E SEM EMENDAS . MARCA TOP FUSION.
TUBO PEAD PRETO COM FAIXA AZUL DN “VAR”MM - PE 100 SDR 11 PN 16	TUBO PEAD PE100 SDR 11 PN16 AGUA E ESGOTO (ROLO E BARRA) DN “VAR”	TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DE 63 A 315MM, PE100, PN16, SDR 11, CONFORME NBR 15561, FORNECIDO EM BARRAS OU ROLOS CONTINUOS E SEM EMENDAS . MARCA TOP FUSION.

TF TOP FUSION IND DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.
CERTIFICADO EM 24/01/2023.