ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
BRIGADA MILITAR
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

Porto Alegre, RS, 27 de setembro de 2011.

Ofício nº 068/CCB-DTPI/2011

Do: Cmt do CCB
Ao: Sr Eng. Fábio Pinto
Assunto: Apreciação de produto

Em resposta a solicitação da empresa TOPFUSIÓN datada de 10 de agosto de 2011, informo vossa senhoria que, o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul não realiza certificações e/ou aprovações de produtos ou materiais de segurança contra incêndio, porém ao analisar os documentos enviados (Certificação ISO 9.001, laudos de testes de pressão hidrostática (em tubos e conexões), laudo de testes de índice de fluidez (em tubos e conexões), laudos de testes de estabilidade dimensional, parecer técnico do Corpo de Bombeiros de São Paulo, laudo de análise de potabilidade, laudo de teste de pressão hidrostática, apólice de seguro e certificado de garantia), não se opõe ao uso do produto tubulação especial Topfire da empresa Topfusión em sistemas de hidrantes e mangotinhos, desde que observado o seguinte:

- O produto deve ser utilizado conforme NBR 13714/2000 da ABNT.
- Seja observado por parte de profissional técnico competente, responsável pela execução do projeto, que a pressão no sistema não ultrapasse a resistência de utilização da tubulação, considerando o possível recalque de água por uma viatura do Corpo de Bombeiros utilizando o registro de passeio.

HENRIQUE VANDERLEI LAMPERT SILVA
Cel QOEM – Cmt do CCB

3º TABELIONATO DE NOTAS - JOINVILLE - SC
TABELIONATO W. SOUZA

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, nº 345 -Praia de Belas - CEP - 90.050.191 - Porto Alegre
Telefone - 3288.3175 - ccb-b5@brigadamilitar.rs.gov.br
"O INCÊNDIO OCORRE ONDE A PREVENÇÃO FALHA"